

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н08471

Срок действия с 02.11.2016 по 01.11.2019

№ 2091414

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр.1. ОГРН:1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные ENERGOFLEX из пенополиэтилена

в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки согласно приложению (бланк № 0679399).

Серийный выпуск по Технологическому регламенту РИ.ТР.878-2016

код ОК 005 (ОКП):

22 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009), спецификации изготовителя

код ТН ВЭД России:

3921 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РОЛС Изомаркет».

ИНН: 7714282378. ОКПО: 59705109. Адрес: 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2. Адрес производства: 152020, Россия, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д.2, корп. 39 Б.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «РОЛС Изомаркет».

ИНН: 7714282378. ОКПО: 59705109. Адрес: 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2. Телефон (495) 787-68-62, факс (495) 787-68-62. Адрес электронной почты: info@rols-isomarket.ru.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 3/027-ЛР, № 3/028-ЛР от 31.10.2016

Испытательного центра "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а; акта о результатах анализа состояния производства № 38280 от 26.07.2016 ОС "Полисерт" АНО по сертификации "Электросерт"; сертификата соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №С-RU.ПБ97.В.00070 от 31.07.2015 по 31.07.2018 ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России, рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015, адрес: 129366, г.Москва, ул. Бориса Галушкина, д.4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: За.



Руководитель органа

Эксперт

А.И. Мальцев
подпись
А.Р. Эмирджанов
подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0679399**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08471

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 4411 3921 19 000 0	Изделия теплоизоляционные ENERGOFLEX из пенополиэтилена в виде листов(рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки:	Технологический регламент РИ.ТР.878-2016
	«ENERGOFLEX SUPER» (Теплопроводность при 20 °С - 0,040 Вт/(м·К); Максимальная рабочая температура – 95 °С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 4000);	
	«ENERGOFLEX SUPER AL» (Теплопроводность при 20 °С - 0,040 Вт/(м·К); Максимальная рабочая температура – 95 °С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 4000).	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛС Изомаркет». Адрес: 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2. Адрес производства: 152020, Россия, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д.2, корп. 39 Б.	



Руководитель органа
Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
(Handwritten signature)
 подпись

А.И. Мальцев
 инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов
 инициалы, фамилия